

Araçoiaba da Serra, 11 de abril de 2016.

À CPFL PAULISTA.

Ref.: PEDIDO DE ESTUDO PARA AUMENTO DE CARGA

Venho por meio desta, solicitar um estudo de rede da CPFL Paulista para posterior aumento de cargas da Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra UC 2002785803 localizado na Rua Professor Toledo, nº668, Centro, devido à aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado a nova carga instalada enquadra-se na seguinte categoria, conforme a tabela 1A da GED 13.


Tensão: 220/127V Trifásico  
Cat.: C6  
Demanda: 57 a 76 kVA  
Proteção: 200A

Relação de cargas:

QUADRO DE CARGAS CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP				
DESCRIÇÃO	RELAÇÃO DE CARGAS			
	POTÊNCIA UNITÁRIA(KW)	POTÊNCIA UNITÁRIA(VA)	QUANTIDADE	POTÊNCIA TOTAL(W)
TOMADAS DE SERVIÇO	600,00	600,00	6	3.600,00
TOMADAS DE USO GERAIS	100,00	100,00	21	2.100,00
GELADEIRA	400,00		1	400,00
MICROCOMPUTADOR	300,00		12	3.600,00
VENTILADOR DE PAREDE	220,00		8	1.760,00
AR CONDICIONADO 60.000 BTU	5.655,00	6.285,00	6	33.930,00
AR CONDICIONADO 48.000 BTU	4.628,00	5.143,00	1	4.628,00
AR CONDICIONADO 30.000 BTU	3.600,00	4.000,00	2	7.200,00
AR CONDICIONADO 12.000 BTU	1.600,00	1.900,00	2	3.200,00
AR CONDICIONADO 9.000 BTU	1.400,00	1.650,00	1	1.400,00
MOTOR BOMBA FONTE	500,00		1	500,00
LÂMPADAS FLUORESCENTES	40,00		60	2.400,00
LÂMPADA INCANDESCENTE	60,00		6	360,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO	400,00		8	3.200,00
<b>TOTAL</b>				<b>68.278,00</b>

Sem mais para o momento, ficamos no aguardo de um retorno com prazos e procedimentos para este aumento de cargas.

Atenciosamente,

  
Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra/SP  
CNPJ: 60.113.172/0001-01